

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Тернейского муниципального района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

692150 п. Терней ул. Нагорная 1 (42374) 32-1-32, 31-7-97

Email: tern.ond@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

СПО ИАП 290

Предписание № 48/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа с. Малая Кема»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы)

директору Симоненко Ольге Михайловне;

ответственному за обеспечение пожарной безопасности на объекте Сурон Е.П.

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Тернейского муниципального района по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 48 от «06» июня 2019 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
17-18 июня 2019г. проведена главным государственным инспектором Тернейского
внеплановая проверка района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие

Евзютиным Евгением Александровичем

помещений школы по адресу с. Малая Кема ул. Школьная д. 4

по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Симоненко О.М.;

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	в здании школы не производится техническое обслуживание АУПС	Ст. 2 и ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основание п.63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому	01.06.2020	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.		
2.	Недостаточно наружного противопожарного водоснабжения	Ст. 2 и ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основание СНиП 2.04.02-84* п. 2.11 таблица № 6	01.06.2020	
3.	Помещение спортзала не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией.	Ст. 2 и ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основание НПБ 110-03 т. 1	01.06.2020	
4.	В здании школы эксплуатируется неисправная автоматическая пожарная сигнализация выполнена при применении тепловых датчиков	Ст. 2 и ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Основание ППР в РФ п. 63	01.06.2020	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Вы имеете право на досудебное обжалование решений и действий (бездействий) должностного лица органа ГПН, в течение 15-ти дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

Кроме того, при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и предписанными мероприятиями Вы вправе обжаловать настоящее предписание в 3-х месячный срок в судебных органах в порядке, установленном законодательством для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Тернейского муниципального района

по пожарному надзору УНДиПР
Главного управления МЧС России по Приморскому краю
Евзютин Е.А.

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора)

«18» июня 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Малая
Кема» Симоненко О.М.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«18» июня 2019 г.